

## 10 KW VE ALTI ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI EYLÜL 2021 DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

15/10/2021

Sıra No	Başvuru Tarihi	Santral Adı	Gücü (kW)	Türü	Santralin Adresi	Firma/Şahıs Adı	Firma/Şahıs Adres	Değerlendirme Sonucu
1	Eylül 21	ŞENTÜRK GES	8,5	GÜNEŞ	130 ADA 66 PARSEL SARMAŞA KÖYÜ MERKEZ/ÇORUM	SAMI ŞENTÜRK	SARMAŞA KÖYÜ ÇORUM/MERKEZ	USUL ESASLARIN 5. MADDESİNİN 2. FIKRASI " (2) Üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz." HÜKMÜ KAPSAMINDA BAŞVURU <b>OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR.</b>